



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ЛОКН (основное здание)_05.09.2016

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Средние учебные заведения

1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, городок. Студенческий, д. 6

1.3 Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 4440,8 кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка Да 7839 кв.м

1.4 Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта

1.5 Дата предстоящих шапových ремонтных работ: текущего капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова"

полное юридическое наименование - согласно Уставу

краткое наименование ГОБПОУ "Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова"

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, городок. Студенческий, д. 6

1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление

1.9 Форма собственности оперативное управление

1.10 Территориальная принадлежность

1.11 Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры и искусства Липецкой области

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности Образование->Средние учебные заведения

2.2 Виды оказываемых услуг

2.3 Форма оказания услуг на объекте

2.4 Категория обслуживаемого населения по возрасту: Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У

2.6 Целевая мощность

посещаемость (количество обслуживаемых в день) _____ вместимость _____ пропускная способность _____

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалидов, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От остановки общественного транспорта "Музыкально училище" по асфальтированной дороге наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да

3.2.4 Перекрестки Регулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: Перепады высот в виде разноровневого асфальтного покрытия, бордюров, разломов в покрытии

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И(К, О, У)ВНД-И(С, Г)
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С)
3	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
4	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДП-И(О), ДЧ-И(К), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)
5	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г), ДУ-И(О, С, У)ВНД-И(К)
6	Этаж 1 -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДП-И(О), ДЧ-И(К), ДУ-И(У)ВНД-И(С, Г)
7	Этаж 1 -> Прочие помещения	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(У)ВНД-И(С, Г)
8	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-В
9	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
10	Этаж 2 -> Зона целевого назначения	ДУ-И(К, О, Г, У)ВНД-И(С)
11	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
12	Этаж 2 -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-В
13	Этаж 3 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
14	Этаж 3 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(О), ДУ-И(К, Г, У)ВНД-И(С)
15	Этаж 3 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г), ДУ-И(О, У)ВНД-И(К, С)
16	Этаж 3 -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-В
17	Этаж 4 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
18	Этаж 4 -> Зона целевого назначения	ДУ-И(С, Г, У)ВНД-И(К, С)
19	Этаж 4 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г), ДУ-И(О, У)ВНД-И(К, С)
20	Этаж 4 -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-В
21	Цокольный этаж -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(Г), ДУ-И(О, У)ВНД-И(К, С)
22	Цокольный этаж -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(К, У)ВНД-И(С)
23	Цокольный этаж -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г), ДУ-И(О, У)ВНД-И(К, С)
24	Цокольный этаж -> Помещения для питания	ДЧ-И(О), ДУ-И(К, С, Г, У)
25	Цокольный этаж -> Прочие помещения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)
26	Цокольный этаж -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-В
27	Путь следования к объекту	ДЧ-И(О), ДУ-И(К, У)ВНД-И(С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) - доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД-И (К,С), ДЧ-И (О,С), ДУ-И (У)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на территорию: ->установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание на уровне земли->снизить высоту порога до 1,4 см., расширить дверной проем до 90 см., адаптировать дверь для свободного доступа инвалидов на кресле-коляске, увеличить глубину площадки до 2,2 м, снизить высоту площадки либо оборудовать пандусом, увеличить ширину площадки до 2,2 м, снизить высоту площадки либо оборудовать пандусом, установить навес над крыльцом, установить нескользкое покрытие; Этаж 1: Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)->снизить высоту порога до 1,4 см., установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, увеличить ширину проступи до 30 см., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать входную группу пандусом согласно нормативов

3	Пути движения внутри здания	<p>Этаж 4: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 16,23->предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;</p> <p>Этаж 3: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 22,17->предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;</p> <p>Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: 13->уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильной полосы;</p> <p>Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 2 >оборудовать коридор сиденьями для отдыха лиц с нарушениям ОДА, предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;</p> <p>Цокольный этаж: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 15->предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить горизонтальные завершения поручня длиной 30 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей</p>
4	Зона целевого назначения	<p>Этаж 4: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 18,19,20,21,22,24,25,26->снизить высоту порога до 1,4 см.;</p> <p>Этаж 3: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16->снизить высоту порога до 1,4 см., оборудовать стол с высокой рабочей поверхностью 60-80 см.;</p> <p>Этаж 2: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 3,7,8,14,16,18,19->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 23->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Цокольный этаж: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 9,11 >снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см.</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Этаж 1: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 5,6,7,8,->увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни;</p> <p>Этаж 4: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: ->увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни;</p> <p>Этаж 3: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 3->увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни;</p> <p>Этаж 2: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 2->увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни;</p> <p>Цокольный этаж: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 2->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, привести высоту раковины к нормативу 75-85 см., установить опорные поручни;</p> <p>Цокольный этаж: Душевые (кабины закрытые): Душевая: 37,38->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, оборудовать душевую кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, ручным душем, переносными или закрепленными на стене сиденьями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см.;</p>
6	Помещения для питания	<p>Цокольный этаж: Помещение для питания: Помещение для питания: 23 >снизить высоту порога до 1,4 см.</p>
7	Помещения культурно-массового обслуживания	<p>Этаж 1: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 19->предусматривать не менее 5% кресел с смонтированными системами индивидуального прослушивания</p>
8	Прочие помещения	<p>Этаж 1: Прочие помещения: Прочие помещения: 28->снизить высоту порога до 1,4 см.;</p> <p>Цокольный этаж: Прочие помещения: Прочие помещения: 32->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см.</p>

9	Средства информации и телекоммуникации	<p>Этаж 4: Средства информации и телекоммуникации >оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами;</p> <p>Этаж 3: Средства информации и телекоммуникации >оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах;</p> <p>Этаж 2: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами;</p> <p>Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации >оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами;</p> <p>Центральный этаж: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами</p>
10	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
10	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., расширить дверной проем до 90 см., адаптировать дверь для свободного доступа инвалидов из кресле-коляске, увеличить глубину площадки до 2,2 м, снизить высоту площадки либо оборудовать пандусом, увеличить ширину площадки до 2,2 м, снизить высоту площадки либо оборудовать пандусом, установить навес над крыльцом, установить нескользкое покрытие, снизить высоту порога до 1,4 см., установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, увеличить ширину проступи до 30 см., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать входную группу пандусом согласно нормативам;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильной полосы, оборудовать коридор сидениями для отдыха лиц с нарушениями ОДА, предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить горизонтальные завершения поручня длиной 30 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;</p>

	Все зоны и участки	<p>1,4 см., снизить высоту порога до 1,4 см., оборудовать стол с высокой рабочей поверхностью 60-80 см., снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, привести высоту раковины к нормативу 75-85 см., установить опорные поручни, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, оборудовать душевую кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, ручным душем, переносными или закрепленными на стене сиденьями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Помещения для питания», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: предусматривать не менее 5% кресел с смонтированными системами индивидуального прослушивания;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см.;</p>
11	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами</p>

* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата.

<http://www.dostupno48.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании

1. Анкеты (информации об объекте). от 05.09.2016
2. Акта обследования объекта: № акта ЛОКИ 05.09.2016 от 05.09.2016
3. Решения Комиссии: от

Обследование выполнено ИП Суханова Марина Сергеевна

ИП Суханова



Главный учебный корпус

Актуализирован «25» сентября 2017г.

Причина актуализации: Установлен пандус на входе; проведены ремонтные работы для устройства туалетной комнаты для МГН; дверь входа оснащена предупредительным знаком в виде двухстороннего жёлтого круга; установлена табличка с азбукой Брайля для навигации по I этажу в фойе здания; установлена кнопка вызова персонала для маломобильных групп населения на входе.

Директор О.В. Веселова
(должность)
(инициалы, фамилия)



М.П.

(подпись)

A handwritten signature in blue ink, written over the official stamp.

Актуализирован «28» декабря 2019г.

Причина актуализации: Установлен пандус на входе в концертный зал; в рамках ремонтных работ по концертному залу закуплено устройство для подъёма и перемещения инвалидов (колёсный лестничный подъёмник).

Директор О.В. Веселова
(должность)
(инициалы, фамилия)



М.П.

(подпись)