

с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У)
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
3	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
4	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДУ-И(О, Г, У)ВНД-И(К, С)
5	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г), ДУ-И(О, У)ВНД-И(К, С)
6	Этаж 1 -> Жилые помещения	ДЧ-И(Г), ДУ-И(О, С, У)ВНД-И(К)
7	Этаж 1 -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДП-И(О), ДУ-И(К, У)ВНД-И(С, Г)
8	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-В
9	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
10	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г), ДУ-И(О, У)ВНД-И(К, С)
11	Этаж 2 -> Жилые помещения	ДЧ-И(О), ДУ-И(К, С, Г, У)
12	Этаж 2 -> Прочие помещения	ДЧ-И(О), ДУ-И(К, С, Г, У)
13	Этаж 2 -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-В
14	Этаж 3 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
15	Этаж 3 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г), ДУ-И(О, У)ВНД-И(К, С)
16	Этаж 3 -> Жилые помещения	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(С, Г, У)
17	Этаж 3 -> Прочие помещения	ДЧ-И(О), ДУ-И(К, Г, У)ВНД-И(С)
18	Этаж 3 -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-В
19	Путь следования к объекту	ДЧ-И(О), ДУ-И(К, Г, У)ВНД-И(С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И(К, О, С, Г, У) - доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД-И(К,С), ДЧ-И(О,Г), ДУ-И(И)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на территорию: ->установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание на уровне земли ->снизить высоту порога до 1,4 см., расширить дверной проем до 90 см., адаптировать дверь для свободного доступа инвалидов на кресле-коляске, установить навес над крыльцом, установить нескользкое покрытие, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м.; Этаж 1: Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице) ->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить глубину площадки до 2,2 м., увеличить ширину площадки до 2,2 м., установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, увеличить ширину проступи до 30 см., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать входную группу переносным пандусом, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м.
3	Пути движения внутри здания	Этаж 3: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: 1,7 ->уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, увеличить ширину проступи до 30 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, не требуются, предусмотреть наличие тактильной полосы; Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 30 ->не требуются, предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, увеличить ширину проступи до 30 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 18 ->предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей
4	Зона целевого назначения	Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 12 ->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см.

5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Этаж 3: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 17,24->увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, привести высоту раковины к нормативу 75-85 см., установить опорные поручни;</p> <p>Этаж 2: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 25,26->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, привести высоту раковины к нормативу 75-85 см., установить опорные поручни;</p> <p>Этаж 1: Душевые (кабины открытые): Душевая: 4,5,6->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, оборудовать душевую кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, ручным душем, переносными или закрепленными на стене сиденьями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см.;</p>
6	Жилые помещения	<p>Этаж 3: Жилые помещения без санузлов: Жилая ячейка (жилая комната): 2,3,4,5,6,8,9,1,11,13,14,15,16,22,21,27,28,29,30,32,33,34,35->увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Этаж 2: Жилые помещения без санузлов: Жилая ячейка (жилая комната): 2,3,4,5,6,8,9,1,11,13,14,15,16,21,22,23,27,28,29,31,32,33,34->увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Этаж 1: Жилые помещения без санузлов: Жилая ячейка (жилая комната): 14->уменьшить высоту внутреннего и внешнего порога до 2,5 см, увеличить дверной проем до 90 см., установить приспособления для перехода с кресла-коляски на кровать</p>
7	Помещения культурно-массового обслуживания	<p>Этаж 1: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 24->предусматривать не менее 5% кресел с монтированными системами индивидуального прослушивания</p>
8	Прочие помещения	<p>Этаж 3: Прочие помещения: Прочие помещения: 20,23->увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Этаж 2: Прочие помещения: Прочие помещения: 24->увеличить дверной проем до 90 см.</p>
	Средства информации и телекоммуникации	<p>Этаж 3: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами;</p> <p>Этаж 2: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами;</p> <p>Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами</p>
10	Путь следования и объекту	Не является структурным элементом объекта

	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., расширить дверной проем до 90 см., адаптировать дверь для свободного доступа инвалидов на кресле-коляске, установить навес над крыльцом, установить нескользкое покрытие, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить глубину площадки до 2,2 м., увеличить ширину площадки до 2,2 м., установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, увеличить ширину проступи до 30 см., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать входную группу переносным пандусом, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, увеличить ширину проступи до 30 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, не требуется, предусмотреть наличие тактильной полосы, не требуется, предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, увеличить ширину проступи до 30 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные Таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для кистей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, привести высоту раковины к нормативу 75-85 см., установить опорные поручни, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для кистей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, привести высоту раковины к нормативу 75-85 см., установить опорные поручни, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, оборудовать душевую кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, ручным душем, переносными или закрепленными на стене сиденьями, крючками для кистей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Жилые помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., увеличить дверной проем до 90 см., уменьшить высоту внутреннего и внешнего порога до 2,5 см, увеличить дверной проем до 90 см., установить приспособления для перехода с кресла-коляски на кровать;</p>
11	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами</p>

*- указывается один из вариантов (видов работ), не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Общежитие

Актуализирован «28» декабря 2019г.

Причина актуализации: В рамках ремонтных работ по общежитию установлен пандус на входе в общежитии; проведены работы для устройства туалетной комнаты в общежитии.

Директор О.В. Веселова
(должность)
(инициалы, фамилия)



(подпись)