



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ЛОКН-1(первый учебный корпус)_07.09.2016

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Средние учебные заведения

1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 69А

1.3 Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2711,3 кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка Да 16669,1 кв.м

1.4 Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта _____

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Липецкий областной колледж искусства им. К.Н. Игумнова"

полное юридическое наименование - согласно Уставу

краткое наименование ГОБПОУ "Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова"

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, городок. Студенческий, д. 6

1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление

1.9 Форма собственности оперативное управление

1.10 Территориальная принадлежность _____

1.11 Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры и искусства Липецкой области

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности Образование->Средние учебные заведения

2.2 Виды оказываемых услуг _____

2.3 Форма оказания услуг на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: _____

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: В, О, Г, С, У

2.6 Шаговая мощность

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 180 вместимость 180 пропускная способность 180

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От остановки общественного транспорта "Памятник Чернобыльцам" по асфальтированному пешеходному пути наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да

3.2.4 Перекрестки Нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: Перепады высот в виде естественного рельефа, дефектов асфальтового покрытия, бордюров

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ВНД

5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(К, С, У)
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ДЧ-И(Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С)
3	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(С, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
4	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У)
5	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О), ДУ-И(С, Г, У)ВНД-И(К)
6	Этаж 1 -> Помещения для питания	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У)
7	Этаж 1 -> Прочие помещения	ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)
8	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-В
9	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
10	Этаж 2 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(О), ДУ-И(К, Г, У)ВНД-И(С)
11	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
12	Этаж 2 -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДЧ-И(О), ДУ-И(К, У)ВНД-И(С, Г)
13	Этаж 2 -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-В
14	Этаж 3 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
15	Этаж 3 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У)
16	Этаж 3 -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-В
17	Путь следования к объекту	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(К, У)ВНД-И(С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД-И (К,С), ДЧ-И (О,Г), ДУ-И (У)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на территорию: ->установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание на уровне земли ->установить навес над крыльцом, установить нескользкое покрытие, увеличить ширину тамбура до 1,8 м., снизить высоту порога до 1,4 см. ; Этаж 1: Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)-> расширить дверной проем до 90 см, адаптировать дверь для свободного доступа инвалидов на кресле-коляске, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, увеличить глубину площадки до 2,2 м., установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать входную группу пандусом согласно нормативам, увеличить ширину тамбура до 1,8 м.
3	Пути движения внутри здания	Этаж 3: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: 11 ->уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., увеличить ширину проступи до 30 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать коридор сидениями для отдыха лиц с нарушениям ОДА, предусмотреть наличие тактильной полосы; Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 2 ->оборудовать коридор сидениями для отдыха лиц с нарушениям ОДА, предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, увеличить ширину проступи до 30 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 20 ->предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, увеличить ширину проступи до 30 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей
4	Зона целевого назначения	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 2: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 12,15 ->увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни; Этаж 1: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 14 ->увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни

6	Помещения для питания	
7	Помещения культурно-массового обслуживания	Этаж 2: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 20->предусматривать не менее 5% кресел с смонтированными системами индивидуального прослушивания
8	Прочие помещения	Этаж 1: Прочие помещения: Прочие помещения: 25,30->увеличить дверной проем до 90 см.
9	Средства информации и телекоммуникации	<p>Этаж 3: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами;</p> <p>Этаж 2: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами;</p> <p>Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами</p>
10	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить навес над крыльцом, установить нескользкое покрытие, увеличить ширину тамбура до 1,8 м., снизить высоту порога до 1,4 см., расширить дверной проем до 90 см., адаптировать дверь для свободного доступа инвалидов на кресле-коляске, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, увеличить глубину площадки до 2,2 м., установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать входную группу пандусом согласно нормативам, увеличить ширину тамбура до 1,8 м.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., увеличить ширину проступи до 30 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать коридор сидениями для отдыха лиц с нарушениям ОДА, предусмотреть наличие тактильной полосы, оборудовать коридор сидениями для отдыха лиц с нарушениям ОДА, предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, увеличить ширину проступи до 30 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, увеличить ширину проступи до 30 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: предусматривать не менее 5% кресел с смонтированными системами индивидуального прослушивания;</p>

11	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: увеличить Дверной Прием до 90 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами</p>
----	--------------------	---

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Дата принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), предлагается:

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 06.09.2016
2. Акта обследования объекта: № акта ЛОКИ-1_07.09.2016 от 06.09.2016
3. Решения Комиссии: от

Обследование выполнено ИП Суханова Елизавета Сергеевна

ИП Суханова



1 Учебный корпус

Актуализирован «25» сентября 2017г.

Причина актуализации: Установлен пандус на входе; проведены ремонтные работы для устройства туалетной комнаты для МГН; дверь входа оснащена предупредительным знаком в виде двухстороннего жёлтого круга; установлена табличка с азбукой Брайля для навигации по 1 этажу в фойе здания; установлена кнопка вызова персонала для маломобильных групп населения на входе.

Директор О.В. Веселова
(должность)
(инициалы, фамилия)



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive mark.

(подпись)